



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

Siendo las 11:00 horas del día veintiséis de mayo de 2026, a través de videoconferencia celebrada en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, ubicado en Calle Luis Enrique Erro No. 1, Santa María Tonantzintla, Puebla; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 43, 44 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante la Ley), 90 de su Reglamento (en adelante el Reglamento), así como del numeral 3.2.2 Junta de Aclaraciones de la Convocatoria a la Licitación.

Este acto fue presidido por el Lic. Salomon Tecpanecatl Cuautle, Encargado del Despacho de los Asuntos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, servidor público designado por la convocante, quien al inicio de esta Junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 44 de la Ley y 90 de su Reglamento, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, por si o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este Acto, caso contrario no podrá formular preguntas.

El Lic. Salomón Tecpanecatl Cuautle, fue asistido por el C.P. José Antonio González Madrigal, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, como representante del área contratante, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

El Lic. Salomon Tecpanecatl Cuautle, dio inicio al acto señalando que los Licitantes que solicitaron aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria de conformidad con el artículo 44 párrafo segundo de la Ley, a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, como se en lista:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS
1	CAMMER CORPORATIVO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	COMPRAS MX	2
2	FERRUM FERRO, S.A. DE C.V.	COMPRAS MX	16
3	INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP, S.A. DE C.V.	COMPRAS MX	1
4	PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.	COMPRAS MX	38
5	SOLUCIONES INTEGRALES MOREZ, S.A. DE C.V.	COMPRAS MX	6

Se hace constar que los Licitantes al procedimiento de contratación que presentaron escrito de interés, se muestra en la siguiente captura de pantalla:



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

Compras M4

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
2	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
3	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
4	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
5	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
6	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
7	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
8	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
9	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
10	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
11	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
12	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
13	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
14	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
15	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
16	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
17	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
18	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
19	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
20	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
21	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
22	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
23	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
24	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
25	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
26	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00
27	PAPEL PARA IMPRESIÓN	HOJA	10000	1.50	15000.00

Con fundamento en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley, se hace constar que la Convocante no realizará modificaciones a los aspectos establecidos en la Convocatoria, pero si realiza las siguientes aclaraciones como se detallan a continuación:

ACLARACIONES POR PARTE DEL INAOE

Nota Aclaratoria No. 1

Convocatoria de Licitación, numeral 1.6 Ejercicio Fiscal, página 8/63,

Dice: La contratación para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO" se realizará por el periodo comprendido del 10 del mes junio de 2026 y hasta el 15 de diciembre de 2026.

Debe decir: La entrega de los bienes por la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO", se realizará por el periodo comprendido del día 10 de junio al 15 de julio de 2026.

Nota aclaratoria No. 2

Convocatoria de Licitación, numeral 2.2 Tipo de contrato, página 9/63

Dice:

Para la presente Licitación, se adjudicará a un solo proveedor por contrato cerrado a precios fijos, de conformidad con el artículo 65 de la Ley, como se detalla:

- Partida 1: Papelería.
- Partida 2: Materiales para el Área de Mantenimiento.



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

Debe decir:

Para la presente Licitación, se adjudicará a un solo proveedor por contrato cerrado a precios fijos, de conformidad con el artículo 65 de la Ley, como se detalla:

- Subpartida 1.1 Papelería Sede Principal.
- Subpartida 1.2 Papelería Sede Cananea.
- Subpartida 2.1 Material Eléctrico Sede Principal.
- Subpartida 2.2 Material Eléctrico Sede Cananea.
- Subpartida 2.3 Artículos Metálicos para la Construcción Sede Principal.
- Subpartida 2.4 Materiales Complementarios Sede Principal.
- Subpartida 2.5 Otros Materiales y Artículos para Construcción Sede Principal.
- Subpartida 2.6 Herramientas Menores Sede Principal.
- Subpartida 2.7 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.
- Subpartida 2.8 Refacciones y Accesorios de Maquinaria y Otros Equipos.

Nota aclaratoria No. 3

Convocatoria de Licitación, numeral 2.3 Forma de adjudicación, página 10/63

Dice: La presente Licitación será adjudicada por **PARTIDAS ...**

Debe decir: La presente Licitación será adjudicada por **SUBPARTIDAS ...**

Nota Aclaratoria No. 4

Anexo Técnico No. 1, numeral 2 "Periodo de la Contratación", página 1/82

Dice: Del 10 de junio al 15 de diciembre del 2026.

Debe decir: Del día 10 de junio al 15 de julio del 2026.

Nota Aclaratoria No. 5

Anexo técnico, página 16/82 a la 24/82

Subpartida 2.1 "Material Eléctrico Sede Principal

Partida Presupuestal: 24601

Dice	Debe decir
Consecutivo	Consecutivo
24601-039	24601-039
24601-039	24601-040
24601-040	24601-041
24601-041	24601-042
24601-042	24601-043
24601-043	24601-044
24601-044	24601-045
24601-045	24601-046
24601-046	24601-047



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

24601-047	24601-048
24601-048	24601-049
24601-049	24601-050
24601-050	24601-051
24601-051	24601-052
24601-052	24601-053
24601-053	24601-054
24601-054	24601-055
24601-055	24601-056
24601-056	24601-057
24601-057	24601-058
24601-058	24601-059
24601-059	24601-060
24601-060	24601-061
24601-061	24601-062
24601-062	24601-063
24601-063	24601-064
24601-064	24601-065
24601-065	24601-066
24601-066	24601-067
24601-067	24601-068
24601-068	24601-069
24601-069	24601-070
24601-070	24601-071
24601-074	24601-072
24601-072	24601-073
24601-073	24601-074
24601-074	24601-075

Nota Aclaratoria No. 6

Anexo técnico, Partida No. 2, página 66/82

Subpartida 2.6 "Herramientas Menores"

Dice:

Consecutivo 29101-64, Cargador de baterías 12V, 410A.

Debe decir:

Consecutivo 29101-64, Cargador de baterías 12V, 140A.

Nota Aclaratoria No. 7

Anexo técnico, Partida No. 2, página 30/82

(Handwritten signature and initials)



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

Subpartida 2.3 Artículos Metálicos para la Construcción Sede Principal.

Dice: 24701-002 "ANGULO DE ACERO 1X1/8".

Debe decir: 24701-002 "ANGULO DE ACERO 2X1/8"

Dice: 24701-003 "ANGULO DE ACERO 3/4X1/8".

Debe decir: 24701-003 "ANGULO DE ACERO 3/4X1/8"

Acto seguido, se procedió a dar lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

CAMMER CORPORATIVO INDUSTRIAL SA DE CV

1. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO NO. 1 / PARTIDA NO. 2 / SUBPARTIDA NO. 2.3 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR PROPOSICIÓN ÚNICAMENTE PARA LA SUBPARTIDA NO. 2.3 "ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SEDE PRINCIPAL", CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA NO. 2 "MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO", SIN QUE SEA OBLIGATORIO COTIZAR LA TOTALIDAD DE LAS SUBPARTIDAS QUE INTEGRAN DICHA PARTIDA. LO ANTERIOR, A EFECTO DE PRESENTAR LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ÚNICAMENTE RESPECTO DE LA SUBPARTIDA SELECCIONADA POR EL LICITANTE.

RESPUESTA: POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NO. 2 Y 3.

2. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO NO. 1 / PROPUESTA TÉCNICA / CATÁLOGO TÉCNICO DE BIENES OFERTADOS SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI PARA LA SUBPARTIDA NO. 2.3 "ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SEDE PRINCIPAL" ES OBLIGATORIO PRESENTAR IMÁGENES, FOTOGRAFÍAS, FICHAS TÉCNICAS O CATÁLOGO TÉCNICO DE LOS BIENES OFERTADOS, O SI BASTA CON PRESENTAR LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES CONFORME AL ANEXO TÉCNICO NO. 1. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE LOS BIENES CORRESPONDEN A MATERIALES METÁLICOS COMERCIALES Y TORNILLERÍA, CUYAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN DESCRITAS POR MEDIDA, PRESENTACIÓN, CALIBRE, LONGITUD Y CANTIDAD EN EL ANEXO TÉCNICO.

RESPUESTA: LA PROPUESTA TÉCNICA DEBE SER LO MÁS EXPLÍCITA POSIBLE, POR LO QUE SE SOLICITA INCLUYA LAS IMÁGENES, CATÁLOGOS, FOLLETOS Y DEMÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE QUE PERMITA SU CORRECTA EVALUACIÓN.

FERRUM FERRO, S.A. DE C.V.

1. LEGAL-ADMINISTRATIVA 2.3. FORMA DE ADJUDICACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LA ADJUDICACIÓN CONTEMPLARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE SUBPARTIDAS, ES DECIR, PODEMOS





**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

OFERTAR LA TOTALIDAD DE LA SUBPARTIDA. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NOS. 2 Y 3.

2. LEGAL - ADMINISTRATIVA 3.11 GARANTÍAS ENTENDEMOS QUE SI MI REPRESENTADA PUEDE ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS ARTÍCULOS DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA LEY DE LAASSP, PODRÁ OMITIRSE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

3. LEGAL - ADMINISTRATIVA 9. FORMATOS LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SI ES POSIBLE QUE NOS PUEDA PROPORCIONAR EL FORMATO DE ANEXO TÉCNICO EN FORMATO WORD, YA QUE NO SE AGREGO COMO ADJUNTO A LAS BASES, SOLO COMO IMAGEN.

RESPUESTA: SE PROPORCIONA EN FORMATO DIGITAL .DOC

4. TÉCNICO 2. PERIODO DE CONTRATACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE EL PERIODO DE ENTREGA DE LOS BIENES, ES DECIR, SI SE HARÁ MEDIANTE ORDEN DE SUMINISTRO O EQUIVALENTE, O SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES EN UNA ÚNICA ENTREGA. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NOS. 1 Y 4

5. TÉCNICO PARTIDA NO. 2 ENTENDEMOS QUE LA IMAGEN SOLICITADA CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A LA REFERENCIA Y DEBEMOS TOMAR EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS DENTRO DEL ANEXO TÉCNICO POR LO QUE DEBERAN CUMPLIR CON ESTAS ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, NO OBSTANTE, SI EL LICITANTE ASÍ LO DESEA, EN SU PROPUESTA TÉCNICA PODRÁ INCLUIR FICHAS TÉCNICAS, CATÁLOGOS, Y DEMÁS INFORMACIÓN DISPONIBLE QUE PERMITAN SU CORRECTA EVALUACIÓN.

6. LEGAL - ADMINISTRATIVA PARTIDA NO. 2 CONSEC. 24601- 035, 24601-036, 24601-037 DENTRO DE LA DESCRIPCIÓN MENCIONAN "T5 28W" PARA LA 035 Y 036, SIN EMBARGO, MÁS ADELANTE EN LA DESCRIPCIÓN LE CAMBIAN AL CONSUMO DE POTENCIA A 18W, ASÍ COMO EN LA 037 QUE MENCIONAN "T8 32W" Y LE CAMBIAN EL CONSUMO DE POTENCIA A 16W, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE NOS INDIQUEN QUE SE REQUIERE. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: LA PARTIDA 24601-035 Y 24601-036 SE SOLICITA UNA LÁMPARA LED DE 18W, BASE G5 PARA REEMPLAZAR A UNA LÁMPARA FLUORESCENTE "T5 DE 28W"; MIDE 116CM, CON UN CONSUMO ELÉCTRICO 18W, 85-220V, Y DIFERENCIA EN EL COLOR DE LUZ, SIENDO DE 3000°K (BLANCO CÁLIDO) EN LA PARTIDA 35 Y DE 4100°K (BLANCO NEUTRO) EN LA PARTIDA 36.

LA PARTIDA 24601-037 SOLICITA UNA LÁMPARA LED DE 16W, BASE G13 PARA REEMPLAZAR A UNA LÁMPARA FLUORESCENTE "T8 32M"; MIDE 120CM, CON UN CONSUMO ELÉCTRICO 16W, 127V, Y COLOR



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

DE LUZ 4100°K (BLANCO NEUTRO.)

7. TÉCNICO PARTIDA NO. 2 CONSEC. 24601-041 EN EL MERCADO NO EXISTE LAMPARA CON LUZ NEUTRAL DE ESAS CARACTERÍSTICAS POR LO QUE SOLITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES POSIBLE OFERTAR UNA LÁMPARA CON UNA LUZ CON TEMPERATURA DE COLOR DE 3000° K ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?

RESPUESTA: EN EL MERCADO EXISTEN MARCAS COMO LEDVANCE, TECNOLITE ENTRE OTRAS QUE MANEJAN LUMINARIAS DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, SON ACEPTABLES RANGOS DE LUZ EN 4,000°K, 4,100°K, 4,200°K

8. TÉCNICO PARTIDA NO. 2 PARA EL CASO DE LUMINARIAS EXISTEN CONSUMOS DE POTENCIA QUE YA NO EXISTEN EN EL MERCADO POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UN CONSUMO DE POTENCIA EN EL RANGO DE +/-3% DE CONSUMO DE POTENCIA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL RESTO DE LA DESCRPCIÓN ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?

RESPUESTA: LAS POTENCIAS DE LAS LUMINARIAS ESTÁN BASADAS A CATÁLOGOS ACTUALIZADOS, PERO DADA LAS DIFERENCIAS DE DISEÑO EN DIFERENTES MARCAS SE PODRÁ ANALIZAR LA PROPUESTA AUN CONSUMO DIFERENTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA O SUPERE LO SOLICITADO, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO SE INCLUYA LA FICHA TÉCNICA DE LA LUMINARIA.

9. TÉCNICO PARTIDA NO. 2 24601-067, 24601-068 DEBEMOS ENTENDER QUE DE ACUERDO CON LA DESCRPCIÓN DE ESAS SUB PARTIDAS ENTENDEMOS QUE SON IDÉTNICAS ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DE ACUERDO CON LA NOTA ACLARATORIA NO. 5, DICE: PARTIDA 24601-068, DEBE DECIR: 24601-069, SIN EMBARGO, EL CONCEPTO DICE: "THERMOFIT DE 1/8"X 1 MTS C/U. (TUBO TERMORETRÁCTIL)." DEBE DECIR: "THERMOFIT DE 1/4"X 1 MTS C/U. (TUBO TERMORETRÁCTIL)."

10. TÉCNICO PARTIDA NO. 2 PARA EL CASO DE LAS PINTURAS DONDE INDICAN "HOMOLOGADO AL TONO DEL INSTITUTO" ENTENDEMOS QUE USTEDES NOS VAN A PROPORCIONAR EL COLOR QUE SE REQUIERE ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

11. TÉCNICO PARTIDA NO. 2 CONSEC 29101-06 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE QUE LARGO DE BARRETA SE REQUIERE. FAVOR DE ACLARAR.

RESPUESTA: ES DE 1.50 METROS.

12. TÉCNICO PARTIDA NO. 2 CONSEC 29101-07 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE DERIVADO DE QUE EXISTEN DESCRIPCIONES QUE SON DESCONTINUADAS, NOS ACEPTA ENTREGAR UNA CAJA ORGANIZADORA DE 11 LITROS O SUPERIOR AJUSTANDO LAS MEDIDAS ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA?

RESPUESTA: SE ANALIZARÁ EL ARTÍCULO OFERTADO, SE ACEPTARÁ SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA O



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

SUPERE LO SOLICITADO, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO SE INCLUYA LA FICHA TÉCNICA DE LA CAJA EN LA PROPUESTA TÉCNICA, PARA SABER SI SUS DIMENSIONES PERMITIRÁN SU ALMACENAMIENTO EN LOS ESPACIOS RESERVADOS PARA SU RESGUARDO.

**13. TÉCNICO PARTIDA NO. 2 CONSEC 29101-51 FAVOR DE ACLARAR DIENTES POR PULGADA SE REQUIEREN.
RESPUESTA: ES DE 24 DIENTES POR PULGADAS.**

14. TÉCNICO PARTIDA NO. 2 CONSEC 29101-55 ENTENDEMOS QUE UNA DIFERENCIA DE 2 CM EN LA TIJERA CUMPLE CON LO SOLICITADO ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

RESPUESTA: SE ANALIZARÁ EL ARTÍCULO OFERTADO, SE ACEPTARÁ SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA O SUPERE LO SOLICITADO, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO SE INCLUYA LA FICHA TÉCNICA EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

15. TÉCNICO PARTIDA NO. 2 CONSEC 29101-64 ENTENDEMOS QUE PUDO EXISTIR UN ERROR DE REDACCIÓN YA QUE EN EL MERCADO NO EXISTEN CARGADORES DE 410 A POR LO QUE ENTENDEMOS QUE DEBEREMOS OFERTAR UNA BATERÍA DE 140 A QUE ES LO COMÚN EN ESTE TIPO DE BATERÍAS ¿SE ACEPTA MIN PROPUESTA?

RESPUESTA: POR FAVOR DIRIGIRSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 6

16. TÉCNICO NO. 6 CONDICIONES CONTRACTUALES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES, PODRÁ SER TODO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN DENTRO DEL PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2026 ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

RESPUESTA: POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NOS. 1 Y 4, POR TAL MOTIVO, LA ENTREGA SE DEBE REALIZAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

INNOVATION IN SOLUTIONS AND SERVICES GROUP SA DE CV

1. TÉCNICO ANEXO TECNICO FORMA DE ADJUDICACION ANEXO TECNICO PUNTO V. LA ADJUDICACION SE REALIZARÁ POR SUBPARTIDAS, Y OBLIGADAMENTE SE DEBEN COTIZAR TODOS LOS RENGLONES QUE CONTIENE CAD SUBPARTIDA DEL ANEXO TECNICO? ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

RESPUESTA: POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NOS. 2 Y 3.

PNNAMOTEC, S.A. DE C.V.

1. LEGAL – ADMINISTRATIVA 1.6, SEGUNDO PÁRRAFO MENCIONAN QUE EL PERIODO DE CONTRATACIÓN DE BIENES SERÁ DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2026. AL RESPECTO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE NOS INFORMEN SI EXISTIRÁ UN CALENDARIO DE ENTREGAS DEFINIDO Y SI ESTAS SE REALIZARÁN DE FORMA MENSUAL.

RESPUESTA: POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NOS. 1 Y 4, POR TAL MOTIVO, LA



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

ENTREGA SE DEBE REALIZAR EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

2. LEGAL – ADMINISTRATIVA 2.3 FORMA DE ADJUDICACIÓN ENTENDEMOS QUE LA ADJUDICACIÓN SERÁ POR PARTIDA, ES DECIR, LA PARTIDA 1 SE COMPONE POR LA SUBPARTIDA 1.1 Y SUBPARTIDA 1.2.

RESPUESTA: FAVOR DIRIGIRSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NOS. 2 Y 3.

3. LEGAL-ADMINISTRATIVA 6.2 FORMATO A2. PROPUESTA ECONÓMICA ENTENDEMOS QUE LA DESCRIPCIÓN PUEDE SER CORTA O BREVE ¿ES CORRECTA NUESTRA PERCEPCIÓN.

RESPUESTA: DE PREFERENCIA, DEBE SER TAL Y COMO LO ESTABLEZCA EN SU PROPUESTA TÉCNICA.

4. TÉCNICO ANEXO TECNICO, SUBPARTIDA 1.1, CONSECUTIVO 21101-3 PUEDE LA CONTRATANTE CONFIRMAR SI LA MEDIA CORRECTA DE LA NOTA ADHESIA ACORDEÓN ES DE 3 X 3 PULGADAS

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

5. TÉCNICO ANEXO TECNICO, SUBPARTIDA 1.1, CONSECUTIVO 21101-10 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAJA DE CARTON CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE 60X35X25 CM.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.

6. TÉCNICO ANEXO TECNICO, SUBPARTIDA 1.1, CONSECUTIVO 21101-11 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CAJA DE CARTON CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE 50X31X25 CM.

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.

7. TÉCNICO ANEXO TECNICO, SUBPARTIDA 1.1, CONSECUTIVO 21101-45 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES PARA LOS SOBRES SOLICITADOS: PUEDEN SER CON RONDANA E HILO O CON SOLAPA ENGOMADA (ADHESIVO). HACEMOS ESTA PETICIÓN DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL MERCADO UN SOBRE QUE INCLUYA AMBOS SISTEMAS DE CERRADO SIMULTÁNEAMENTE.

RESPUESTA: CON RONDANA E HILO.

8. TÉCNICO ANEXO TECNICO, SUBPARTIDA 1.1, CONSECUTIVO 21101-46 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES PARA LOS SOBRES SOLICITADOS: PUEDEN SER CON RONDANA E HILO O CON SOLAPA ENGOMADA (ADHESIVO). HACEMOS ESTA PETICIÓN DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL MERCADO UN SOBRE QUE INCLUYA AMBOS SISTEMAS DE CERRADO SIMULTÁNEAMENTE.

RESPUESTA: CON RONDANA E HILO.

9. TÉCNICO ANEXO TECNICO, SUBPARTIDA 1.1, CONSECUTIVO 21101-46 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PUEDE CONFIRMAR ¿CUANTAS PIEZAS SE REQUIEREN DE CADA COLOR?

RESPUESTA: DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA PROPORCIONADA, EL SOBRE REQUERIDO ES COLOR



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

CREMA.

10.TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.1, CONSECUTIVO 24601-019 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: FOTOCELDA DE 127V 1000W PARA EXTERIOR INCLUYE BASE DE 1905 W CON CABLES DE ALIMENTACIÓN.

RESPUESTA: SE ANALIZARÁ EL ARTÍCULO OFERTADO, SE ACEPTARÁ SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA O SUPERE LO SOLICITADO, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO SE INCLUYA LA FICHA TÉCNICA EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

11.TÉCNICOANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.1, CONSECUTIVO 24601-032 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LAMPARA LED TIPO BULBO, FORMA A19, BASE E-26, 127V, 4.5W, COLOR ROJO, MATERIALES DE ALTA GAMA.

RESPUESTA: SE ANALIZARÁ EL ARTICULO OFERTADO, SE ACEPTARÁ SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA O SUPERE LO SOLICITADO, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO SE INCLUYA LA FICHA TÉCNICA EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

12.TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.1, CONSECUTIVO 24601-033 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LAMPARA LED TIPO BULBO, FORMA A19, BASE E-26, 127V, 4.5W, COLOR VERDE, MATERIALES DE ALTA GAMA.

RESPUESTA: SE ANALIZARÁ EL ARTICULO OFERTADO, SE ACEPTARÁ SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA O SUPERE LO SOLICITADO, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO SE INCLUYA LA FICHA TÉCNICA EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

13.TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.1, CONSECUTIVO 24601-035 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LAMPARA LED T5 G5 15W 100- 277V 3000K 1850LM IP20 OPALINO 1162MM REEMPLAZO DE LA LÁMPARA FLUORESCENTE LINEAL T5 DE 28W.

RESPUESTA:SE ANALIZARÁ EL ARTICULO OFERTADO, SE ACEPTARÁ SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA O SUPERE LO SOLICITADO, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO SE INCLUYA LA FICHA TÉCNICA EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

14.TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.1, CONSECUTIVO 24601-036 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LÁMPARA TUBO LED T5 15 W 100-277 V 4000 K 1850LM IP20 OPALINO 1162MM REEMPLAZO DE LA LÁMPARA FLUORESCENTE LINEAL T5 DE 28W.

RESPUESTA:SE ANALIZARÁ EL ARTICULO OFERTADO, SE ACEPTARÁ SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA O SUPERE LO SOLICITADO, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO SE INCLUYA LA FICHA TÉCNICA EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

15.TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.1, CONSECUTIVO 24601-037 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LÁMPARA TUBO LED T8 16 W 100-277V 4000 K 1600LM IP20



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

OPALINO 1199.4MM REEMPLAZO DE LA LÁMPARA FLUORESCENTE LINEAL T8 DE 32W.

RESPUESTA: SE ANALIZARÁ EL ARTICULO OFERTADO, SE ACEPTARÁ SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA O SUPERE LO SOLICITADO, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO SE INCLUYA LA FICHA TÉCNICA EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

16.TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA CONSECUTIVO 24601-039 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE VERIFIQUE LA NUMERACIÓN CONSECUTIVA PORQUE APARECEN DOS PARTIDAS 24601-39.

RESPUESTA: FAVOR DIRIGIRSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 5.

17.TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA CONSECUTIVO 24601-040 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LUMINARIA DE TECHO PARA EMPOTRAR CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y CON UNA DISTRIBUCIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA. EQUIPADA CON LED DE ALTA POTENCIA. REDONDA 170MM DE DIAMETRO, CON TEMPERATURA DE COLOR 4000K, 12W, 100-240V.

RESPUESTA:SE ANALIZARÁ EL ARTICULO OFERTADO, SE ACEPTARÁ SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA O SUPERE LO SOLICITADO, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO SE INCLUYA LA FICHA TÉCNICA EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

18.TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA CONSECUTIVO 24601-041 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LUMINARIA DE TECHO PARA EMPOTRAR CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y CON UNA DISTRIBUCIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA. EQUIPADA CON LED DE ALTA POTENCIA. CUADRADA 172MM POR LADO, CON TEMPERATURA DE COLOR 4000K, 12W, 100-240V.

RESPUESTA:SE ANALIZARÁ EL ARTICULO OFERTADO, SE ACEPTARÁ SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA O SUPERE LO SOLICITADO, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO SE INCLUYA LA FICHA TÉCNICA EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

19.TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.1, CONSECUTIVO 24601-042 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LUMINARIA DE TECHO PARA EMPOTRAR CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y CON UNA DISTRIBUCIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA. EQUIPADA CON LED DE ALTA POTENCIA. REDONDA 225MM DE DIAMETRO, CON TEMPERATURA DE COLOR 4000K, 18W, 100-240V.

RESPUESTA:SE ACEPTAN EN COLOR BLANCO NEUTRO EN EL RANGO DE 4000°K, 4100°K Y 4200°K, SE ACEPTA EL RANGO DE VOLTAJE.

20. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA CONSECUTIVO 24601-043 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LUMINARIA DE TECHO PARA EMPOTRAR CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y CON UNA DISTRIBUCIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA. EQUIPADA CON LED DE ALTA POTENCIA. CUADRADA 225MM POR LADO, CON TEMPERATURA DE COLOR 4000K, 18W, 100-240V.

RESPUESTA:SE ACEPTAN EN COLOR BLANCO NEUTRO EN EL RANGO DE 4000°K, 4100°K Y 4200°K, SE ACEPTA EL RANGO DE VOLTAJE.





**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

21. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA CONSECUTIVO 24601-044 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LUMINARIA DE TECHO PARA SOBREPONER CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y CON UNA DISTRIBUCIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA. EQUIPADA CON LED DE ALTA POTENCIA. REDONDA 205MM DE DIAMETRO, CON TEMPERATURA DE COLOR 3000K, 15W, 100-240V.

RESPUESTA: SE ACEPTA EL RANGO DE VOLTAJE.

22. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.1, CONSECUTIVO 24601-045 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LUMINARIA DE TECHO PARA SOBREPONER CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y CON UNA DISTRIBUCIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA. EQUIPADA CON LED DE ALTA POTENCIA. CUADRADA 200MM POR LADO, CON TEMPERATURA DE COLOR 3000K, 15W, 100-240V.

RESPUESTA: SE ACEPTA EL RANGO DE VOLTAJE.

23. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA, CONSECUTIVO 24601-046 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LUMINARIA DE TECHO PARA SOBREPONER CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y CON UNA DISTRIBUCIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA. EQUIPADA CON LED DE ALTA POTENCIA. REDONDA 238MM DE DIAMETRO, CON TEMPERATURA DE COLOR 3000K, 24W, 100-240V.

RESPUESTA: SE ACEPTA EL RANGO DE VOLTAJE.

24. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA, CONSECUTIVO 24601-047 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LUMINARIA DE TECHO PARA SOBREPONER CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y CON UNA DISTRIBUCIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA. EQUIPADA CON LED DE ALTA POTENCIA. CUADRADA 225MM POR LADO, CON TEMPERATURA DE COLOR 3000K, 24W, 100-240V.

RESPUESTA: SE ACEPTA EL RANGO DE VOLTAJE.

25. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA, CONSECUTIVO 24601-048 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LUMINARIA PARA PLAFON RETICULAR, LED, 3000LM, 60.3X60.3 CM, 40W, 4000K, 100-240V.

RESPUESTA: SE ACEPTAN EN COLOR BLANCO NEUTRO EN EL RANGO DE 4000°K, 4100°K Y 4200°K, SE ACEPTA EL RANGO DE VOLTAJE.

26. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA, CONSECUTIVO 24601-049 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LUMINARIA PARA PLAFON RETICULAR, LED, EFICIENCIA DE HASTA 120LM/W, 300X1200MM, 36W, 4000K, 100-277V.

RESPUESTA: SE ACEPTA LA LUMINARIA CON MAYOR EFICIENCIA LUMÍNICA, SE ACEPTA EL COLOR DE LUZ 4000°K -4200°K

27. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.1, CONSECUTIVO 24601-050 RETICULAR, LED, FLUJO LUMINOSO 3,600 LUMENES, 300X1200MM, 40W, 2700K-6500K, 100-277V, ATENUABLE.

RESPUESTA: SE ACEPTA LA LUMINARIA CON MAYOR EFICIENCIA LUMÍNICA, SE ACEPTA EL COLOR DE



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

LUZ 6000°K -6500°K

28.TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.1, CONSECUTIVO 24601-073 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: DIODO LED DE ALTA POTENCIA 1W LED INFRARROJO 800NM - 820 NM, SMD (DE SUPERFICIE, NO PBC). MATERIAL DEL CHIP: INGAN.

RESPUESTA: SE ANALIZARÁ EL ARTICULO OFERTADO, SE ACEPTARÁ SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA O SUPERE LO SOLICITADO, NO SERA MOTIVO DE DESCARTE, EL RANGO DE 800-820NM, ES NECESARIO SE INCLUYA LA FICHA TÉCNICA EN LA PROPUESTA TÉCNICA, IMPORTANTE QUE CUENTE CON DISIPADOR DE CALOR.

29.TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA, CONSECUTIVO 24601-074 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: CONTROLADOR LED 12X1W / 127VCA. INPUT: 90-260VAC 50/60HZ, OUTPUT:24-42VDC 300MA±5%.

RESPUESTA: EXISTE UN ERROR DE CAPTURA, EN LA PARTIDA 24601-074, DICE "30MA +- 5%" Y DEBE DECIR: "300MA+-5%", POR LO QUE SE ACEPTA SU PROPOSICIÓN.

30. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA, CONSECUTIVO 24601-012 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LAMPARA LED TIPO BULBO, FORMA A19, BASE E-26, 127V, 4.5W, COLOR ROJO, MATERIALES DE ALTA GAMA.

RESPUESTA: SE ANALIZARÁ EL ARTICULO OFERTADO, SE ACEPTARÁ SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA O SUPERE LO SOLICITADO, POR TAL MOTIVO ES NECESARIO SE INCLUYA LA FICHA TÉCNICA EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

31. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.2, CONSECUTIVO 24601-013 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LÁMPARA TUBO LED T8 16 W 100-277V 4000 K 1600LM IP20 OPALINO 1199.4MM REEMPLAZO DE LA LÁMPARA FLUORESCENTE LINEAL T8 DE 32W.

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

32. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA, CONSECUTIVO 24601-014 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LÁMPARA T8 LED36 W / SLIMTERMINADO CLARO, 2438MM, CONEXIÓN AMBOS LADOS - 1 PIN, 4100K.

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.

33. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA, CONSECUTIVO 24601-019 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: LUMINARIA DE TECHO PARA SOBREPONER CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y CON UNA DISTRIBUCIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA. EQUIPADA CON LED DE ALTA POTENCIA. REDONDA 205MM DE DIAMETRO, CON TEMPERATURA DE COLOR 3000K, 15W, 100-240V.

RESPUESTA: SE ACEPTA LA PROPUESTA.





**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

34. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.3, CONSECUTIVO 24701-001 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO QUE LOS TRES PRIMEROS CONSECUTIVOS 24701-001, 24701-002 Y 24701-003 CORRESPONDEN AL MISMO PRODUCTO ANGULO DE ACERO 1X1/8".

RESPUESTA: POR FAVOR DIRIGIRSE A LA NOTA ACLARATORIA NO. 7.

35. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.4, CONSECUTIVO TODAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME DE QUE LADO IRÁN LA CADENA O MANDO (DERECHO O IZQUIERDO)

RESPUESTA:

LADO DERECHO

36. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.4, CONSECUTIVO TODAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SE REQUIERE INSTALACIÓN O SOLO ES EL SURTIMIENTO DE LAS MISMAS.

RESPUESTA: SOLO EL SUMINISTRO.

37. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.5, CONSECUTIVO 24901-34 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE SI PODEMOS ENTREGAR 2 EMBOQUILLADOR COLOR ROJO EN PRESENTACIÓN DE 5 KILOGRAMOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: SÍ, SE ACEPTA LA EQUIVALENCIA EN LA PRESENTACIÓN.

38. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, SUBPARTIDA 2.7, CONSECUTIVO 29201-17 LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SURTIR JALADERA EN ACERO CON ACABADO NÍQUEL SATINADO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

RESPUESTA: Se acepta el color.

SOLUCIONES INTEGRALES MOREZ, S.A. DE C.V.

1. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO, 3 LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE CONSIDERE LOS LUGARES DE ENTREGA POR SUBPARTIDA Y EN ESE SENTIDO CAMBIE EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN POR SUBPARTIDA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE OFERTE EL PRECIO MÁS BAJO EN EL MERCADO PARA AMBOS LUGARES DE ENTREGA, CONSIDERANDO QUE LOS GASTOS DE LOGISTICA PODRÍAN ELEVAR EL COSTO DE LOS BIENES Y ELLO SERÍA CONTRARIO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES. FAVOR DE ACEPTAR LA PROPUESTA.

RESPUESTA: POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NOS. 2 Y 3.

2. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO 5. FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, PERMITA COTIZAR POR SUBPARTIDAS, TODA VEZ QUE AL NO COTIZAR UNA SUBPARTIDA SE DESECHA LA PROPUESTA; SIN EMBARGO, ELLO LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES QUE PODRÍAMOS OFERTAR PRECIOS MÁS BAJO POR SUBPARTIDA, CONSIDERANDO QUE, AUN TENIENDO LA CAPACIDAD TÉCNICA, ES IMPOSIBLE MANTENER EL MISMO PRECIO PARA AMBOS LUGARES DE ENTREGA. POR LOS





**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

GASTOS OPERATIVOS Y ELLO SERÍA CONTRARIO A OFRECER LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO (EN ESTE CASO EL INAOE).

RESPUESTA: POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NOS. 2 Y 3.

3. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO 3. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE Y JUSTIFIQUE EL ¿POR QUÉ? DE ADJUDICAR EN UNA SOLA PARTIDA PARA DOS LUGARES DE ENTREGA(SUBPARTIDAS), LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN UNA DISTANCIA QUE PODRÍA REPRESENTAR GASTOS ADICIONALES Y SUBIR EL COSTO DE LOS BIENES QUE SE PRETENDEN ADJUDICAR; ES DECIR, SI MI REPRESENTADA SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE PUEBLA EL COSTO DE LOS BIENES POR LA LOGISTICA SUBIRÍA AL CONSIDERAR ENTREGAR EN LA "SEDE CANANEA". LO ANTERIOR ESTARÍA SIENDO CONTRARIO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, 35 FRACCIÓN I, 47 SEGUNDO PARRÁFO, DE LA LAASSP. SE SOLICITA ESPECIFIQUE LAS RAZONES FUNDADAS Y EN SU CASO MODIFIQUE A CRITERIO DE ADJUDICACIÓN POR SUBPARTIDA.

RESPUESTA: POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NOS. 2 Y 3.

4. TÉCNICO ANEXO TÉCNICO PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE INDIQUE CUAL ES EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES, CONSIDERANDO QUE ES UN CONTRATO DIJO Y ESTAN LAS CANTIDADES DEBIDAMENTE ENUNCIADAS

RESPUESTA: POR FAVOR DIRIGIRSE A LA NOTAS ACLARATORIAS NOS. 1 Y 4

5. TÉCNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN SE SOLICITA A LA CONVOCANTE RECONSIDERE EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN PARA QUE SEA POR SUBPARTIDAS, PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES POR EXISTIR DOS LUGARES DE ENTREGA, EVITANDO OFRECER COMO LICITANTES LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO POR CUANTO HACE AL PRECIO.

RESPUESTA: POR FAVOR DIRIGIRSE A LAS NOTAS ACLARATORIAS NOS. 2 Y 3.

Se informa a los licitantes, que esta Acta corresponde a la única Junta de Aclaraciones que la Convocante llevará a cabo durante esta Licitación, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 43 de la Ley.

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 44 de la Ley, en este acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, el cual se detalla a continuación:

EVENTO	FECHA	HORA
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	02 de junio de 2026	13:00 HORAS
ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO	09 de junio de 2025	13:00 HORAS



**ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO
DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA DE CARÁCTER NACIONAL ELECTRÓNICA
NO. LA-38-91U-03891U001-N-89-2026**

"ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO"

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta Acta y su contenido forma parte integrante de la convocatoria a la Licitación, y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.

Para efectos de la notificación personal y en términos del artículo 50 de la Ley, la presente Acta se pone a disposición de los Licitantes a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, en la dirección electrónica <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

No existiendo más que hacer constar, se da por terminada esta Junta siendo las 12:23 horas del día 26 de mayo de 2026.

Esta Acta consta de **16 (dieciséis páginas)**, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA (INAOE):

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIC. SALOMON TECPANECATL CUAUTLE	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
C.P. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MADRIGAL	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	

POR LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. MARCO ANTONIO JUÁREZ RAMÍREZ	PERSONAL DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN EL INAOE, ADSCRITA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE CIENCIA, HUMANIDADES, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SECIHTI)	

----- FIN DEL ACTA -----





Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
**Margarita
Maza**

<https://www.gob.mx/buengobierno>